



SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Quadro elettrico realizzato con la carpenteria e con grado di protezione minimo come prescritto nella relazione di progetto, contenente le apparecchiature rilevanti dagli schemi unitari.
	Contatore fornitura energia elettrica da parte dell'ente fornitore.
	Punto infrastruttura fisica multiservizio passiva per allaccio fibra ottica servizi comunicazione ad alta velocità (DL 133-14).
	Pozzetto ispezionabile in conglomerato cementizio senza fondo completo di chiusura, per raccordo tubazioni interrate con dimensioni minime interne 60x60 cm.
	Distribuzione impianti sensibili (telefonico, dati, tvcc, allarme, citofonico, ecc) Cavidotto corrugato a doppia parete in polietilene per posa interrata, avente le dimensioni minime indicate.
	Distribuzione impianti elettrici bassa tensione. Cavidotto corrugato a doppia parete in polietilene per posa interrata, avente le dimensioni minime indicate.
	Corda rame nudo adatta alla posa interrata, per realizzazione impianto di terra, avente le dimensioni 25mmq.
	Corda rame ricoperta per realizzazione impianto di terra, avente le dimensioni 6 mmq.
	Dispensore a croce in acciaio, sezione 50x50x5 mm, con lunghezza minima di 1.5 m.
	Collegamento ai ferri d'armatura realizzato con corda rame nudo.
	Collettore di terra realizzato con barra in rame piatto da posizionarsi in prossimità del quadro elettrico per collegamento impianto di terra.
	Collegamento equipotenziale supplementare.
	Scatola principale per distribuzione principale, completa di separatori se mista (fm, illuminazione, dati, ecc.) La posizione andrà definita con la direzione lavori.
	Tubazione per collegamento scale principali, del tipo flessibile in PVC autestingente per posa sottotraccia, con diametro minimo esterno XX mm.
	Postazione videocitofonica esterna.

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIURNO PER ANZIANI  
"IL SOLE D'INVERNO"

Comune di Vigolzone (PC) - CUP: J75E25000160004

Comittente: **COMUNE DI VIGOLZONE**  
(Sede Sociale, 18 - 05020 Vigolzone (PC) - 0502000000)

Progetto: **Ufficio Tecnico Comune di Vigolzone**

Oggetto elaborato: **PROGETTO LINEE DI DISTRIBUZIONE ESTERNA ED IMPIANTO DI TERRA**

visto ed approvato:

Il Tecnico:

Il Tecnico:

Fase: **ESE**

Elaborato: **8.4**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	novembre 2025	EMESBO PER APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
01		
02		
02		

redatto:                      controllato: Ing. Carini                      note:

VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI